



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК DE.ПБ10.Н00246

№ ПС 002634

код ОК 005-93: 13.20.46.000  
код ТН ВЭД России: 3214101000

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Хилти Дистрибьюшн ЛТД». ОГРН: 1027739096692 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, 69 км МКАД, строение 3. Телефон: 8 800 700 5252, (495)662-13-62. Факс: 8 8007005252. Адрес электронной почты: [russia@hilti.com](mailto:russia@hilti.com).

(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «HILTI AG» на производстве «Hilti GmbH Industriegesellschaft für Befestigungstechnik». Hiltistrasse 6, 86916, Kaufering, Deutschland, Germany (Германия) Телефон: +498191900. Факс: +498191900.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., Орган по сертификации продукции «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнестойкой CF-JI, изготовленный по Технологическому регламенту № 413/1 (выпуск 08/2017). Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технологический регламент № 413/1 (выпуск 08/2017) «Огнестойкая монтажная пена», ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94. Предел огнестойкости:

- при глубине шва заделки 100 мм и ширине шва:

10мм – EI 120; 20 мм – EI 90; 40мм - EI 60;

- при глубине шва заделки 200 мм и ширине шва:

10мм – EI 240; 20 мм и 30мм – EI 180; 40мм - EI 120; 50мм - EI 90.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** 1. Протоколы испытаний: №№ К303, К304 от 17.11.2016 г., №№ К391, К392 от 28.08.2017г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 273/ДПБ-АО от 18.05.2017г., ОС «Пожполисерт» АНО «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 28.08.2017 г. ПО 27.08.2020 г.**

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
Органа по сертификации

И.И. Далбинш

(подпись)

Эксперт (эксперты)

Г.С. Габриэлян

(подпись)

