

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-DE.AЮ64.B.00331/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Хилти Дистрибьюшн ЛТД». Место нахождения и место осуществления деятельности: 141402, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, строение 25, комната 15.26. ОГРН: 1027739096692. Телефон: 8 800 700 5252. Адрес электронной почты: russia@hilti.com.

№ 0010580

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«HILTI AG» на производстве «Hilti GmbH Industriegesellschaft für Befestigungstechnik». Место нахождения и место осуществления деятельности: Hiltistrasse 6, 86916, Kaufering, Deutschland, Germany, Германия. Телефон: +498191900.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Проходка кабельная универсальная для стен и перекрытий толщиной не менее 200 мм, изготовленная в соответствии с Технологическим регламентом № 122, в составе: противопожарная пена СР 620.

код ОК 005 (ОКП):
код ОК 034 (ОКПД 2): 23.20.13

код ЕКПС:

Серийный выпуск

код ТН ВЭД России: 3909509000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Предел огнестойкости IET 60 по ГОСТ Р 53310-2009.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № 2/К0804 от 02.12.2019, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 8653/ТР-АО от 23.04.2019, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.10АЮ 64 от 21.07.2015. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

до 01.12.2024
КОПИЯ
ВЕРНА

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
М.П.

Эксперт (эксперты)

по 01.12.2024
И.И. Далбинш

И.С. Габриэлян