

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-CN.ПБ05.В.03508
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668966
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД". Адрес: 143441, Московская область, 69 км МКАД, строение 3 Красногорский район, д. Путилково. ОГРН: 1027739096692. Телефон 8 800 700 5252, (495) 662-13-62, факс 8 800 700 5252.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Hilti" (Китай). Адрес: 524022 Yongping Road, Development Zone, Zhanjiang, Guangdong, China. Телефон 00423/236 21 11, факс 00423/236 21 11.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Проходка кабельная универсальная для стен и перекрытий толщиной не менее 150мм, изготовленная по
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Техрегламенту по монтажу проходок № 113, в составе: противопожарные подушки СР 651N, терморасширяющаяся мастика СР 611.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7250

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Предел огнестойкости ИЕТ 120 по ГОСТ Р 53310-2009 "Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость".

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3926 90 980 8

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № К04537-ТР от 24.07.2013г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010г.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 4807/1-ао от 26.06.2013г. ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.07.2013 по 24.07.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации  А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  И.И. Далбинш
подпись, инициалы, фамилия