



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК DE.ПБ10.Н00184

№ ПС 001962

код ОК 005-93: 2255700

код ТН ВЭД России: 3214101000

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Хилти Дистрибьюшн ЛТД». ОГРН: 1027739096692
143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, 69 км
МКАД, строение 3. Телефон: 8 800 700 5252, (495)662-13-62. Факс: 8 8007005252.
Адрес электронной почты: russia@hilti.com.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«HILTI AG» на производстве «Hilti GmbH Industriegesellschaft für
Befestigungstechnik». Hiltistrasse 6, 86916, Kaufering, Deutschland, Germany (Германия)
Телефон: +498191900. Факс: +498191900.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., Орган по сертификации продукции
«Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул.
Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной
монтажной огнестойкой CF-II, изготовленной по Технологическому регламенту
№ 413 (выпуск 03/2015).
Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технологический регламент № 413 (выпуск 03/2015) «Огнестойкая монтажная пена».
Предел огнестойкости EI 180 при глубине шва заделки 200мм и ширине шва заделки
20мм и 30мм по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протоколы испытаний: №№ К303, К304 от 17.11.2016г. ИЦ ПБ «Пожполитест»
АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г.
Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 133/ДПБ-АО от 23.03.2016г.,
ОС «Пожполисерт» АНО «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 17.11.2016 г. ПО 16.11.2019 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Г.С. Габриэлян

(подпись)

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

(подпись)

