



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 001421

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 02.06.2016 г. по 01.06.2019 г.

код ОК 005 (ОКП) 59 5240

№ ССБК DE. ПБ10.Н00157

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3214101009

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД», ОГРН 1027739096692
143441, Московская область, 69 км МКАД, строение 3, Красногорский район,
д. Путилково, тел. 8 800 700 5252, (495) 662-13-62, факс 8 800 700 5252

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Hilti AG» на производстве «Hilti GmbH Industriegesellschaft für Befestigungstechnik»,
Hiltistrasse 6, 86916, Kaufering, Deutschland, Germany, Тел./факс + 498191 900

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., Орган по сертификации продукции
«Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Узел пересечения ограждающих конструкций толщиной не менее 100 мм кабелями и пучками кабелей максимальным диаметром 32мм, проходящих как независимо, так и в гофрированной пластиковой трубе, с использованием в качестве отсечного защитного устройства терморасширяющегося противопожарного диска CFS-D (с каждой стороны ограждающей конструкции), изготовленный в соответствии с Технологическим регламентом № 131 выпуск 05/16 Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технологического регламента № 131 выпуск 05/16, ГОСТ 30247.0-94.
Предел огнестойкости EI 180.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
1. Протокол испытаний № К254 от 01.06.2016г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 133/ДПБ-АО от 23.03.2016г., ОС «Пожполисерт» АНО «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации
Эксперт (эксперты)



(подпись) Г.С. Габризян


(подпись) И.И. Далбинш

