



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000911

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 07.12.2015 г. по 06.12.2018 г.

№ ССБК DE. ПБ10.Н00084

код ОК 005 (ОКП) 57 7250

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3214101009

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «Хилти Дистрибушн ЛТД». ОГРН 1027739096692
143441, Московская область, 69 км МКАД, строение 3, Красногорский район, д.
Путилково, тел. 8 800 700 5252, (495) 662-13-62, факс 8 800 700 5252

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Hilti AG» на производстве «Hilti GmbH Industriegesellschaft für Befestigungstechnik».
Hiltistrasse 6, 86916, Kaufering, Deutschland, Germany, Тел./факс + 498191 900

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., Орган по сертификации продукции
«Пожнолисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Огнестойкая система уплотнения прохода воздуховода диаметром от 100мм до
1000мм через стены/перекрытия толщиной не менее 200мм с использованием
противопожарного покрытия СР 670 (толщина сухого слоя не менее 1мм),
противопожарного герметика СР 606 и негорючей (НГ по ГОСТ 30244-94)
минеральной ваты (плотность не менее 100 кг/м³, толщина покрывного слоя не менее
40мм, с полным покрытием минваты воздуховода внутри проходки, при длине
участка покрытия от края проходки не менее 1000мм), изготовленная по
Технологическому регламенту № 114/1, лист 1 (выпуск 10/2015).
Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технологический регламент № 114/1 (выпуск 10/2015) «Противопожарное покрытие
СР 670 с герметиком СР 606».
Предел огнестойкости EI 180 по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № К136 от 03.12.2015г. ИЦ ПБ «Пожнолисерт» АНО по
сертификации «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г.
Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 15-ДГЛ-ао от 12.05.2015г.,
ОС «Пожнолисерт» АНО «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации
Эксперт (эксперты)

(подпись)

Г.С. Габриэлян

(подпись)

И.И. Далбинш

